



## DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS

REF: PREGÃO ELETRONICO 015/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de gerador de energia a diesel: grupo gerador, linha diesel, montado em container silenciado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência

Obs: *Os questionamentos foram transcritos na íntegra, conforme recebido através do sistema eletrônico Portal de Compras Públicas.  
As respostas técnicas foram prestadas pelo setor requisitante.*

### QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA

1) No Edital não cita carenagem, o gerador deverá ser fornecido aberto sem kit de atenuação e sem porta acústica?

R: *Conforme item 1.1 do Termo de Referência, o gerador deverá ser entregue montado em container silenciado.*

2) Prezada comissão de licitação, bom dia. Poderiam nos informar qual o valor de referência do Edital supracitado?

R: *O valor referencial, resultado da pesquisa de mercado (anexada aos autos), é R\$ 359.602,00.*

3) Referente a instalação, poderiam por gentileza responder nosso questionamento abaixo:

a) A infraestrutura (caneletas, base de concreto, cabos de força) será de responsabilidade de V.Sas.?

R: *Sim, apenas cabos, componentes (no interior dos geradores) e painéis serão de responsabilidade da CONTRATADA.*

b) A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos?

R: *Sim, conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.*

### QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: FERNANDA REHERS SUDOESTE GERADORES EIRELI

1) Gostaria de solicitar esclarecimentos acerca da instalação do GMG. Observamos que as diretrizes presentes no Termo de Referência (TR) não são inteiramente claras a este respeito. Poderiam, por gentileza, compartilhar a vossa interpretação ou entendimento sobre este aspecto?

R: *Conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.*

### QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: FERNANDA REHERS SUDOESTE GERADORES EIRELI

1) É necessária a instalação do equipamento?

R: *Conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.*





2) O QTA deve ser montado na carenagem do gerador ou pode ser montado em um painel externo?

R: Sim, o painel de paralelismo e o painel de transferência, que também devem ser fornecidos pela contratada.

Atentar ao disposto no Edital (item 5.b do Termo de referência):

**Especificações técnicas do Grupo Motor Gerador:**

- . Iluminação interna com lâmpadas LED.
- . Chapa com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática à pó.
- . Isolamento acústico das portas lavável de alta resistência.
- . Pré-aquecimento por convecção.
- . Bocal para abastecimento interno e indicador de nível.
- . Dreno externo do óleo do cárter.
- . Base com pintura e bacia de contenção integrada.
- . Travessa reforçadas (baixo nível de vibração).
- . Tanque de polietileno inteiriço removível através de tampa traseira da base.
- . **Comando e qta incorporado a carenagem (atende a norma NR 10).** (grifamos)
- . Isolamento término no escapamento (manta fibra cerâmica) – fechos em inox.

3) É necessária a execução de alguma obra civil como construção de base de concreto ou instalação de grades?

Obrigado

R: Não, apenas os cabos e componentes no interior dos geradores e painéis serão de responsabilidades da CONTRATADA.

Barueri, 08 de janeiro de 2024.

Davinson dos Santos Ferreira  
Pregoeiro



# PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Câmara Municipal de Barueri  
Câmara Municipal de Barueri  
Pregão Eletrônico - 15/2023

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	04/01/2024 - 09:19:42	Descritivo gerador	Não Respondido	
Questionamento: No Edital não cita carenagem, o gerador deverá ser fornecido aberto sem kit de atenução e sem porta acustica?					
Resposta: Não Respondido					
-	-	04/01/2024 - 09:17:27	Instalação do gerador	Não Respondido	
Questionamento: Prezada comissão de licitação, bom dia.					
Poderiam nos informar qual o valor de referência do Edital supracitado?					
Referente a instalação, poderiam por gentileza responder nosso questionamento abaixo:					
A infraestrutura( canaletas, base de concreto, cabos de força ) será de responsabilidade de V.Sas.?					
A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos?					
Resposta: Não Respondido					
-	-	03/01/2024 - 16:02:04	Pedido de Esclarecimento	Não Respondido	
Questionamento: Boa tarde, Prezados,					
Gostaria de solicitar esclarecimentos acerca da instalação do GMG. Observamos que as diretrizes presentes no Termo de Referência (TR) não são inteiramente claras a este respeito. Poderiam, por gentileza, compartilhar a vossa interpretação ou entendimento sobre este aspecto?					
Atenciosamente,					
Resposta: Não Respondido					
-	-	03/01/2024 - 09:26:39	Esclarecimentos Gerais	Não Respondido	
Questionamento: Bom dia, Prezados. 1- É necessária a instalação do equipamento? 2- O QTA deve ser montado na carenagem do gerador ou pode ser montado em um painel externo? 3- É necessária a execução de alguma obra civil como construção de base de concreto ou instalação de grades? Obrigado.					
Resposta: Não Respondido					





Em, 08 de janeiro de 2024

Segue as respostas referentes ao pregão 15/2023, quanto a solicitação dos esclarecimentos solicitados:

## QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

Questionamento 1: No Edital não cita carenagem, o gerador deverá ser fornecido aberto sem kit de atenuação e sem porta acústica? "

Resposta: **Atentar ao disposto no edital.**

### 1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de gerador de energia a diesel: grupo gerador, linha diesel, **montado em container silenciado.**

Questionamento 2: Referente a instalação, poderiam por gentileza responder nosso questionamento abaixo:

**1 - A infraestrutura (caneletas, base de concreto, cabos de força) será de responsabilidade de V.Sas.?**

**2 - A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos?**

Resposta 1: **Sim, apenas os cabos e componentes no interior dos geradores e painéis serão de responsabilidade da CONTRATADA.**

Resposta 2: **Sim, conforme Edital publicado, a Empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.**

Questionamento 3: **Gostaria de solicitar esclarecimentos acerca da instalação do GMG. Observamos que as diretrizes presentes no Termo de Referência (TR) não são inteiramente claras a este respeito. Poderiam, por gentileza, compartilhar a vossa interpretação ou entendimento sobre este aspecto?**

Resposta: **Conforme Edital publicado, a Empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento, levando em conta os itens que já estarão disponibilizados pela CMB.**

Questionamento 4:

**1- É necessária a instalação do equipamento?**

**2- O QTA deve ser montado na carenagem do gerador ou pode ser montado em um painel externo?**





3- É necessária a execução de alguma obra civil como construção de base de concreto ou instalação de grades? Obrigado.

Resposta: 1- Sim, conforme Edital publicado, a Empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.

Resposta: 2- Sim, o painel de paralelismo e o painel de transferência que também devem ser fornecidos pela contratada. Atentar ao disposto no edital:

## 5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:


b) Especificações técnicas do Grupo Motor Gerador:

- . Iluminação interna com lâmpadas LED
- . Chapa com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática à pó
- . Isolamento acústico das portas lavável de alta resistência
- . Pré-aquecimento por convecção.
- . Bocal para abastecimento interno e indicador de nível
- . Dreno externo do óleo do cárter
- . Base com pintura e bacia de contenção integrada
- . Travessa reforçadas (baixo nível de vibração)
- . Tanque de polietileno inteiriço removível através de tampa traseira da base
- . **Comando e qta incorporado a carenagem (atende a norma NR 10).**
- . Isolamento término no escapamento (manta fibra cerâmica) – fechos em inox.

Resposta: 3- Não, apenas os cabos e componentes no interior dos geradores e painéis serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Salientamos que os esclarecimentos foram dados para ajudar a melhor compor a proposta.

Atenciosamente

  
Edilson José da Silva

